



## **Cuadro distribución MN 8-11 KVA máx.**

- Código: 585713
- AY-20 A MN - 55
- Cuadro generador obra homologado IP55
- 2 Schuko 16 A. (IP67). Base CE 32 A. 2P+T (IP67). Magneto bipolar
- Cuentahoras. Diferencial 0,03 A. y pica de tierra en cobre.
- Utilizable en grupos : AY-8000 MN / AY-9000 MN / AY-11000 MN
- Opción sin diferencial ni pica de tierra con relé de aislamiento, consultar.

**CUADROS DE OBRA HOMOLOGADOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO 3000 r.p.m.** Son cuadros de distribución para grupos de uso en construcción que deben cumplir la norma ITC-33 BT. Todos los grupos electrógenos que actúan como suministradores de potencia están sujetos al cumplimiento de esta norma que exige: cuadro separado del alternador, protección contra descargas indirectas

**AYERBE**

**GRUPOS ELECTRÓGENOS Y  
MOTOSOLDADURAS**

materiales de alta resistencia.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.  
c/ Oilamendi, 8-10  
01015 Vitoria-Gasteiz (SPAIN)  
ayerbe@ayerbe.net  
www.ayerbe.net

**AYERBE**